

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum: 15032025
	lfd. Nr.: 1
VGW Loreley	EDV-Nr.: 343002751
Name des Bearbeiters	Christine Dick
freigegeben für Kreisverwaltung am:	15042025 0815

☒ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)** ☒ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart ☒ Gruppe A §28 ☐ Gruppe B §28 ☐ Überwachung nach §54 ☐ andere Untersuchung	Ort der Probenahme ☐ Wasserwerksausgang ☐ Trinkwassereinspeisungspunkt ☒ Netz ☐ Hausinstallation ☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	Probenahme ☐ unmittelbar nach Desinfektion ☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
---	--	--

Wasserwerk:	EDV-Nr.: 323652366	
HB Bornich		
Probenahmestelle:	EDV-Nr.: 072573695000	
ON Bornich Kindergarten		
PLZ:	Ort:	Straße:
56348	Bornich	Schulstr. 11
Anzahl versorgter Personen:	mittlere Abgabemenge m³/Jahr:	Bezugsjahr:
	0	2023

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☒ keine Änderung

Untersuchungsstelle:	Nr.:	Probennummer:
Mittelrhein Labor	146	2506898
PLZ:	Ort:	Straße:
56564	Neuwied	Sohler Weg 65

Probenahme	Beginn der Untersuchung	Ende der Untersuchung
Datum	Datum	Datum
28032025	28032025	11042025
Uhrzeit	Uhrzeit	Uhrzeit
0000	0000	0158
Hinweis:		
Untersuchungsstelle notifiziert		

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle : ON Bornich Kindergarten EDV-Nr.: 0 7 2 5 7 3 6 9 5 0 0 0	Auftragsdatum / lfd. Nr. 1 5 0 3 2 0 2 5 1	Blatt: 2
---	--	--

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV					
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV					
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	100,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	100,0000
spezielle mikrobiologische Parameter					
2	17009	02	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)					
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	l/m	< 0,1000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	530,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,5000
15	10160	05	pH-Wert	-	8,1600
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	10,0000

Bemerkungen: _____

Probenahme durch:
 Mathar, Christian

 Name, Vorname

Mittelrheinlabor

 Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:

Labor Nr.	Laborname	
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

15.04.2025, Christine Dick

 Datum, Unterschrift

 Stempel

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Untersuchung veranlasst durch:	Auftragsdatum:	1 5 0 9 2 0 2 5
	lfd. Nr.:	1
VGW Loreley	EDV-Nr.:	3 4 3 0 0 2 7 5 1
Name des Bearbeiters	Christine Dick	
freigegeben für Kreisverwaltung am:	0 8 1 0 2 0 2 5	1 6 3 8

☒ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)** ☒ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☒ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☒ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk:	EDV-Nr.:	3 2 3 6 5 2 3 6 6
HB Bornich		
Probenahmestelle:	EDV-Nr.:	0 7 2 5 7 3 6 9 5 0 0 0
ON Bornich Kindergarten		
PLZ:	Ort:	Straße:
56348	Bornich	Schulstr. 11
Anzahl versorgter Personen:	mittlere Abgabemenge m³/Jahr:	Bezugsjahr:
	0	2 0 2 3

Art der Aufbereitung und Desinfektion	☒ keine Änderung

Untersuchungsstelle:	Nr.:	Probenummer:
Mittelrhein Labor	146	2520756
PLZ:	Ort:	Straße:
56564	Neuwied	Sohler Weg 65
Probenahme	Beginn der Untersuchung	Ende der Untersuchung
Datum	Datum	Datum
1 5 0 9 2 0 2 5	1 5 0 9 2 0 2 5	0 7 1 0 2 0 2 5
Uhrzeit	Uhrzeit	Uhrzeit
0 0 0 0	0 0 0 0	0 3 1 5
Hinweis:		
Untersuchungsstelle notifiziert		

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle : ON Bornich Kindergarten	Auftragsdatum / lfd. Nr. <table border="1"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	1	5	0	9	2	0	2	5								1	Blatt: <table border="1"><tr><td>2</td></tr></table>	2
1	5	0	9	2	0	2	5												
							1												
2																			
EDV-Nr.: <table border="1"><tr><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	7	2	5	7	3	6	9	5	0	0	0							
0	7	2	5	7	3	6	9	5	0	0	0								

Nr.	Parameter-Nr.	Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV					
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV					
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	2,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000
spezielle mikrobiologische Parameter					
2	17009	02	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)					
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	397,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,9500
15	10160	05	pH-Wert	-	8,1500
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	19,0000

Bemerkungen: _____

Probenahme durch: Mathar, Christian	Mittelrheinlabor
_____	_____
Name, Vorname	Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:	
Labor Nr.	Laborname
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

08.10.2025, Christine Dick

Datum, Unterschrift

Stempel