Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Untersuchung veranlasst durch: VGW Loreley

Auftragsdatum: 16092026

lfd. Nr.: 1

EDV-Nr.: 343002751

Name des Bearbeiters: Christine Dick

freigegeben für Kreisverwaltung am: 30092026 1634

☑ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)**

☑ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☑ Gruppe A §28	☐ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☑ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk: HB Bornich

EDV-Nr.: 3236523666

Probenahmestelle: ON Bornich Kindergarten

EDV-Nr.: 07257369500 0

PLZ: 56348 Ort: Bornich Straße: Schulstr. 11

Anzahl versorgter Personen:

mittlere Abgabemenge m³/Jahr: 0

Bezugsjahr: 2023

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☑ keine Änderung

Untersuchungsstelle: Mittelrhein Labor

Nr.: 146

Probenummer: 2620741

PLZ: 56564 Ort: Neuwied Straße: Sohler Weg 65

Probenahme		Beginn der Untersuchung		Ende der Untersuchung	
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
16092026	0000	16092026	0000	25092026	0344

Hinweis: Untersuchungsstelle notifiziert

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle :
ON Bornich Kindergarten

EDV-Nr.: 0 7 2 5 7 3 6 9 5 0 0 0

Auftragsdatum / lfd. Nr.
1 6 0 9 2 0 2 6
1

Blatt: 2

Nr.	Parameter-Nr.		Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV						
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV						
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	0,0000	100,0000
spezielle mikrobiologische Parameter						
2	17009	02	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)						
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	563,0000	2790,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,5000	1,0000
15	10160	05	pH-Wert	-	8,1600	9,5000
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	20,0000	

Bemerkungen:

Probenahme durch:
Kamionka, Philipp — Name, Vorname
Mittlerheinlabor — Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:

	Labor Nr.	Laborname

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

30.09.2026, Christine Dick
Datum, Unterschrift

Stempel