Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Untersuchung veranlasst durch:

Auftragsdatum: 14072026

lfd. Nr.: 1

RheinHunsrück Wasser Zweckverband

EDV-Nr.: 341793010

Name des Bearbeiters: Christine Dick

freigegeben für Kreisverwaltung am: 17082026 1424

☑ **Trinkwasseruntersuchung (TrinkwV)**

☑ Befundduplikat an die Kreisverwaltung

Untersuchungsart	Ort der Probenahme	Probenahme
☑ Gruppe A §28	☑ Wasserwerksausgang	☐ unmittelbar nach Desinfektion
☐ Gruppe B §28	☐ Trinkwassereinspeisungspunkt	☐ aus Kleinanlage gem. §2 Nr. 2b
☐ Überwachung nach §54	☐ Netz	
☐ andere Untersuchung	☐ Hausinstallation	
	☐ Hausinstallation mit Wasserabgabe an die Öffentlichkeit	

Wasserwerk: EDV-Nr.: 321793007

WW. Sankt Sebastian, PW. u. Aufbreitung; (ehem. Bez. WW. Ko.-Kesselheim)

Probenahmestelle: EDV-Nr.: 07271369552 0

WW. St. Sebastian (WW), TW

PLZ: Ort: Straße:

Anzahl versorgter Personen: 21148

mittlere Abgabemenge m³/Jahr: 0

Bezugsjahr: 2026

Art der Aufbereitung und Desinfektion ☑ keine Änderung

Belüftung: Rieseler **Desinfektion:** Chlordioxid

Untersuchungsstelle: Nr.: Probenummer:

Mittelrhein Labor 146 2615314

PLZ: Ort: Straße:

56564 Neuwied Sohler Weg 65

Probenahme		Beginn der Untersuchung		Ende der Untersuchung	
Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit
14072026	0000	14072026	0000	10082026	0833

Hinweis:

Untersuchungsstelle notifiziert

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle :
WW. St. Sebastian (WW), TW

EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 3 6 9 5 5 2 0

Auftragsdatum / lfd. Nr.
1 4 0 7 2 0 2 6
1

Blatt: 2

Nr.	Parameter-Nr.		Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert
Mikrobiologische Parameter nach Anlage 1, Teil I TrinkwV						
1	17012	02	Escherichia coli	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17029	02	Enterokokken	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Mikrobiologische Indikatorparameter nach Anlage 3, TrinkwV						
1	17030	01	Clostridium perfringens,einschl.Sporen	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
2	17011	02	Coliforme Bakterien	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
3	17031	01	Koloniezahl bei 22°C	Anzahl/ml	3,0000	100,0000
4	17032	01	Koloniezahl bei 36°C	Anzahl/ml	1,0000	100,0000
spezielle mikrobiologische Parameter						
2	17009	02	Pseudomonas aeruginosa	Anzahl/100ml	0,0000	0,0000
Parameter nach Anlage 3 Teil I - Indikatorparameter (ohne mikrobiol. Parameter)						
1	11018	01	Aluminium	mg/L	< 0,0200	0,2000
4	11038	01	Eisen	mg/L	< 0,0200	0,2000
5	10023	02	Färbung (SAK, HG 436 nm)	1/m	< 0,1000	0,5000
6	10130	04	Geruch	TON	1,0000	3,0000
7	10155	01	Geschmack, annorm. Veränderungen	-	0,0000	0,0000
8	10210	03	elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	892,0000	2790,0000
14	10100	08	Trübung	NTU	0,2000	1,0000
15	10160	05	pH-Wert	-	7,3500	9,5000
15a	10010	05	Wassertemperatur	°C	15,0000	

Prüfbericht - freigegeben für die Kreisverwaltung durch Christine Dick

Probenahmestelle :
WW. St. Sebastian (WW), TW

EDV-Nr.: 0 7 2 7 1 3 6 9 5 5 2 0

Auftragsdatum / lfd. Nr.
1 4 0 7 2 0 2 6
1

Blatt: 3

Nr.	Parameter-Nr.		Parameter	Dim	Gehalt	Grenzwert

Bemerkungen:

Probenahme durch:
Marcus, Tatjana — Name, Vorname
Rhein-Hunsrück-Wasser — Firma / Behörde

Analyse im Unterauftrag durch:

	Labor Nr.	Labor name

Für die Richtigkeit der Eintragungen zeichnen:

17.08.2026, Christine Dick
Datum, Unterschrift

Stempel